



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Gmina Bieliny
woj. świętokrzyskie
NIP 657-23-98-774, Regon 291009975
z adresem Urzędu Gminy
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

Bieliny, dn. 03.03.2025 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn.: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Makoszynie na terenie gminy Bieliny

W związku z prowadzonym postępowaniem na w/w zadaniu Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

Czy dach jest wykonany z blachy (blachodachówka)

Odpowiedź:

Dach jest wykonany z blachodachówki.

Pytanie 2.

Czy będzie faktycznie konieczne naniesienie modułów na mapy przez geodetę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3.

O jaki konkretnie wyłącznik chodzi? Wyłącznik przeciwpożarowy?

20.	ppoż - uzgodnienia plus wyłącznik napięciowy	2	szt
-----	--	---	-----

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zabezpieczenia ppoż były adekwatne dla wymogów stawianych budynkom użyteczności publicznej. W związku z tym instalacja powinna być zaopatrzona w dodatkowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Pytanie 4.

W której części budynku będzie zamontowany falownik?

Odpowiedź:

W odniesieniu do przedstawionego obrazu poniżej – 2- zielony

Pytanie 5.

W której części budynku instalacja będzie wpięta w przyłącze siłowe?

Odpowiedź:



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
W odniesieniu do przedstawionego obrazu poniżej – 2- zielony


Pytanie 6.

W której części budynku znajduje się router z dostępem do internetu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w budynku nie ma jeszcze dostępu do internetu. W najbliższym czasie Zamawiający planują doprowadzenie internetu do budynku.

Powyższe pytanie proszę odnieść do poszczególnych kolorów i ponumerowanych części budynku



[Handwritten signature]